

Information zu Ihrer eigenen Sicherheit

Diese Anleitung wendet sich an jede Person, die folgende Tätigkeiten mit und am Gerät vornimmt: Montieren / elektrisch Anschließen / Einstellungen vornehmen / Messungen durchführen. Jede dieser Personen muss den Inhalt dieser Anleitung zur Kenntnis genommen und verstanden haben. Das Befolgen der Anweisungen in dieser Anleitung hilft Gefahren zu vermeiden und die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer des Geräts zu erhöhen.

Beachten Sie außer den Hinweisen in dieser Anleitung in jedem Fall auch die am Einsatzort geltenden gesetzlichen Bestimmungen, wie z.B.:

- Regelungen zur Unfallverhütung
- Regelungen für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten
- Betriebsanweisungen des Betreibers am Einsatzort.

Qualifikation des Personals

Das Elektro-Fachpersonal muss Kenntnisse und Erfahrungen in Montage und Herstellen von elektrischen Anschlüssen haben. Dazu gehören Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Stromstärke und Spannung.

Andere Personen dürfen keine Arbeiten am Gerät vornehmen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Einsatz in einphasigen Wechselstromnetzen mit Neutralleiter.

Ordnungsgemäße Handhabung

- Falscher Umgang mit Strom kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen durch elektrischen Schlag führen.
- Führen Sie nur die hier beschriebenen Tätigkeiten durch.
- Lassen Sie alle Arbeiten nur von Elektro-Fachpersonal durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor allen Arbeiten spannungsfrei geschaltet ist.
- Stellen Sie bei dem Herstellen elektrischer Verbindungen sicher, dass sich keine unbeteiligten Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
- Schwere oder tödliche Verletzungen durch unsachgemäß durchgeführte Arbeiten möglich.
- Lassen Sie alle Arbeiten fachgerecht durch Elektro-Fachpersonal durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass dabei die am Einsatzort geltenden gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
- Verwenden Sie keine Geräte mit sichtbaren Schäden.
- Verwenden Sie keine Geräte, die Stürzen, Schlägen oder Stößen ausgesetzt waren.

Bei unsachgemäßer Entsorgung können Umweltschäden entstehen. Beachten und befolgen Sie beim Entsorgen des Geräts die am Einsatzort geltenden Bestimmungen. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, um Angaben zu den verwendeten Materialien zu erhalten.



Konformitätserklärung

Die Funktionen des Produkts erfüllen sämtliche technischen Anforderungen für einen elektronischen Stromzähler gemäß den Normen EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 (statischer Wirkleistungszähler). Der Zähler ist für den Einbau in eine mechanische Umgebung »M1« mit geringer Stoß- und Schwingungsbelastung sowie in eine elektromagnetische Umgebung »E2« vorgesehen.

Kurzbeschreibung

Reiheneinbaugerät zur Montage auf Trägerschienen DIN-EN 60715 TH35 in Installationsschränken.

Dieser direktmessende, elektronische Wechselstromzähler misst die Wirkenergie der zwischen Eingang (**L in**) und Ausgang (**L out**) fließenden Ströme in positiver Zählrichtung. Der Eigenverbrauch wird nicht gemessen und nicht angezeigt.

Der fortlaufende Zählerstand wird im 7 Segment LC Display angezeigt. Die Anzeige erlischt bei Stromausfall, die Werte bleiben jedoch erhalten und das 5+2 stellige Zählwerk ist nicht rückstellbar.


Zur weiteren Auswertung über entsprechende Systeme ist der Wechselstromzähler mit einem S0 Impulsausgang ausgestattet. Der Impuls wird ebenfalls über die Impulsindikator LED (**S0**) auf der Frontseite angezeigt.

Achten Sie beim Anschluss immer auf richtige Polung (siehe Anschlusschema) sowie auf den zulässigen Nenn- u. Grenzstrom des Zählers nach DIN 43855!

Technische Daten


	DRS 155 B	DRS 155 D	DRS 155 DC	DRS 155 DC-V2	DRS 155 DC-V3	
Betriebsspannung	X	X	X	X	X	230V, 50Hz
Referenzstrom <i>I_{ref}</i> (Grenzstrom <i>I_{max}</i>)	X	X	X	X	X	5(50) A
Anzeige Wirkleistung	X	X	X	X	X	LC-Display 7-stellig davon 2 Dezimalstellen
Display beleuchtet	X					
Rücklaufsperr				X	X	
Anzeige	X	X				statisch Zählerstand kWh
			X	X	X	abwechselnd Last in kW und Zählerstand kWh
Genauigkeitsklasse	X	X	X	X	X	1 (max. 1 % Messtoleranz)
Anlaufstrom	X	X	X	X	X	20 mA
Eigenverbrauch	X	X	X	X	X	< 2,0 W
Schnittstelle	X	X	X	X	X	Impulsausgang S0 nach DIN EN 62053-31 - Kl. A potenzialfrei durch einen Optokoppler max. 27V DC / 20mA max. Kabellänge 20m
	X	X	X	X		1000Imp./kWh
					X	2000Imp./kWh
	X	X	X			Impulslänge 90ms
				X	X	Impulslänge 30ms
Schutzart	X	X	X	X	X	IP 50 für Installationsschränke mit Schutzart IP51
Max. Querschnitt	X	X	X	X	X	N- und L-Klemmen 10mm ² Empfohlen < 6mm ² S0-Klemmen 0,8mm ²
Normen	X	X	X	X	X	CE, IEC62052-11, IEC62053-21
Betriebstemperatur	X	X	X	X	X	-10°C ~ +45°C
Lagertemperatur	X	X	X	X	X	-25°C ~ +70°C
Luftfeuchtigkeit	X	X	X	X	X	≤ 75 % (kurzzeitig bis zu 95%)
Abmessungen	X	X	X	X	X	118(91) x 18 mm x 63 mm
Breite	X	X	X	X	X	1TE (18mm)

Geräteabmessungen in mm



Anschlussbeispiel

2-Leiter-Anschluss 230V



Beschaltung

Phase [L]:
ist entsprechend der »IN« und
»OUT« Bezeichnung zu beschalten.
[N] ist ein durchgehender Anschluss
(Brücke) und muss nicht zwingend
beidseitig beschalten werden.
Der [N] Leiter sollte jedoch
denselben Querschnitt wie
die [L] Leiter aufweisen!

Klemme 20 & 21:

S0 Impulsausgang nach
DIN EN 62053-31 - Kl. A

Wenn Sie weitere Fragen zum Produkt haben oder
technischen Support benötigen kontaktieren Sie
uns bitte per E-Mail

Weitere Infos auch auf unserer Produktseite
unter www.stromzaehler.eu



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür
staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Die Sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung
von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die
Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte. Ausführliche
Informationen erhalten Sie bei Ihrer Kommune bzw. Ihrem Müllentsorgungsdienst.